

D. Gói 4: TSCĐ (máy biến áp)

Stt	Số thẻ	Tên và quy cách TSCĐ	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1	BDU-280978	MBA 3 pha 250 kVA 22/0,4 kV TBD - 40123008-2	cái	1	Hư hỏng nặng: thùng vỏ, dầu thất thoát gần hết, đế máy cong vênh, cánh tản nhiệt hỏng, lõi thép ri sét, cuộn dây bị cháy, ... hư hỏng (mã CTNH: 17.03.05)
2	BDU-202003012	MBA 3 pha 250 kVA 22/0,4 kV TBD - 71023092-2	cái	1	MBA đời cũ (1); Mức độ hư hỏng: hư hỏng nặng, vỏ máy ri sét, ron hông, sứ cao hông, sứ hạ hông; dầu suy giảm độ cách điện, cuộn dây cháy đen, ... hư hỏng (mã CTNH: 17.03.05)
3	BDU-220128	MBA 3 pha 160 kVA 22/0,4 kV TBD - 8909211	cái	1	Vỏ máy ri sét mức độ cao, dầu cách điện bị dơ và hụt mức khá nhiều, các ron làm kín đều bị hỏng; Red thấp, hư hỏng (mã CTNH: 17.03.05) 